UWAGA:
1. Obliczenia natężenia oświetlenia zostały wykonane na podstawie materiałów i wytycznych otrzymanych od klienta
2. Projekt awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego należy uzgodnić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
3. Dodatkowo należy przewidzieć oprawy awaryjne nad każde urządzenie PPOŻ, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
4. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż montować na wysokości 2,5m na wysięgniku lub zwieszając ,,na sztywno''.
5. Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktowac jako poglądowe.
6. Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalic z nadzorem ppoż.
7. Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.



Legenda:

- - Gniazdo wtyczkowe 2P+PE
- - Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, bryzgoszczelne IP44
- - Gniazdo wtyczkowe 3P+N+PE
- - Komplet gniazd: 1 x gniazdo wtyczkowe 2P+PE dedykowane 1 x gniazdo wtyczkowe 2P+PE ogólne, Gniazda instalacji komputerowej i telefonicznej RJ45 (patrz projekt instalacji słaboprądowych)
- - Wyłącznik główny p.poż.
- - Łącznik jednobiegunowy
- - Łącznik jednobiegunowy
- - Łącznik świecznikowy
- - Łącznik monostabilny
- AW - iTECH M2
- AW - ONTEC R M2
- AW - ONTEC R C1
- AW4C - ONTEC S W1 COLD
- EW1 - ONTEC S M1
- EW2 - ONTEC G

1	PXF Lighting MONZA II LED PAR 4000K (27) 35W 460mA 4459lm
2	PXF Lighting PX0906408 FINESTRA SQUARE LED OPAL 407x407 4000K
3	PXF Lighting PX0906424 FINESTRA Q LED 4000K
4	PXF Lighting PX0906608 FINESTRA IP44 LED 407x407 OPAL 4000K
5	PXF Lighting PX2040455 FIBRA Q LED 1272mm 35W 4000K

Inwestor / adres:

Urząd Miasta Krakowa
31-004 Kraków,
Plac Wszystkich Świętych 3/4

Projekt / inwestycja

„Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z wykorzystaniem nowych technologii i rozwiązań"

Lokalizacja

Kraków, ul.Wielopoke 17a

Rysunek

Rzut I-go piętra.

Podpis	Data	10.2019
	Projektant: inż. Zbigniew Gołąb upr.bud. nr 213/2002	
Podpis	Data	10.2019
	Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Tokarski upr.bud. nr MAP/0115/PWOE/04	
Skala 1:50	nr rys.	**E03**

Prawa autorskie zastrzeżone