

OR-10.271.14.2020

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn.: „Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Wielopole 17a do obowiązujących przepisów p.poż”.

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 19 lutego 2020 r. wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się poniżej.

Pytanie 1 z 19 lutego 2020 r.:

Czy drzwi do pomieszczeń biurowych mają być drzwiami drewnianymi z pełnym wypełnieniem oraz ościeżnicą regulowaną, czy może drzwiami systemowymi z wypełnieniem typu np. „plaster miodu”? Odpowiedź na te pytania jest niezbędna do określenia standardu jakie drzwi należy ująć w wycenie.

Odpowiedź na pytanie 1 z 19 lutego 2020 r.:

Drzwi do pomieszczeń biurowych to drzwi wewnątrzlokalowe systemowe z wypełnieniem, np. plaster miodu, okleina syntetyczna, ościeżnica regulowana.

Pytanie 2 z 19 lutego 2020 r.:

Proszę również o informacje czy skrzydła drzwiowe mają posiadać jakieś przetłoczenia czy mają być gładkie?

Odpowiedź na pytanie 2 z 19 lutego 2020 r.:

Skrzydła drzwiowe mają być płytowe pełne, gładkie bez przetłoczeń.

Pytanie 3 z 19 lutego 2020 r.:

Proszę o określenie koloru drzwi i ościeżnic oraz koloru klamki.

Odpowiedź na pytanie 3 z 19 lutego 2020 r.:

Kolor okleiny drzwi i ościeżnicy – jasny dąb, klamka srebrna matowa, zamek z wkładką patentową.

Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treść ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

z up. PREZYDENTA MIASTA

(-)

Anna Szeliga

Kierownik Oddziału

w Wydziale Organizacji i Nadzoru